

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского го-
родского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

Предписание об устранении нарушений № 3/1/2

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа им. А.Н. Арапова» в лице директора Калистратовой Татьяны Анатольевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Заместителя Главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 3 от «20» января 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 05 мин. до 14 ч. 00 мин. «31» января 2017 года проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы К.А. Лизогуб корпуса № 2 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.Н. Арапова» расположенного по адресу: 624170, Свердловская область, пгт. Верх-Нейвинский, ул. Площадь Революции, 8

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.Н. Арапова» Калистратовой Татьяной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Способ устранения нарушения (указать наименование)
1.	2.	3.	4.	
1	Пол на путях эвакуации в коридоре пристроя отделан горючими материалами.	СП 1.13130.2009 п. 4.3.2	01.12.2018 г.	
2	Вестибюль на первом этаже не отделен от примыкающего коридора и столовой перегородками с дверями.	СП 1.13130.2009 п. 4.4.6	01.12.2018 г.	
3	Запретить использование в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа наружную открытую лестницу.	СП 1.13130.2009 п. 8.1.14	01.12.2018 г.	
4	Выход из кабинета английского языка выполнить высотой в свету не менее 1,9 м.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.5	01.12.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор Невьянского городского округа,
городского округа Верх-Нейвинск, Кировградского городского округа,
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору
К.А. Лизогуб

«27» февраля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«27» февраля 2017 г.


(подпись)

М.Л.П.*

директор Калистратова Т.А.
(должность, фамилия, инициалы)